



दूरभाष : 0141-2233953

श्री भवानी निकेतन महिला पी.जी. महाविद्यालय

श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा संचालित

महाराव शेखाजी सेतु, सीकर रोड, जयपुर - 302 039

ईमेल : shribhawaniniketanmm@gmail.com • वेबसाईट : www.shribhawaniniketanmm.com

क्रमांक SBNMM/2026/1994

दिनांक 28/02/2026

Regional Director,
Western Regional Committee,
National Council for Teacher Education,
G-7, Sec. 10, Dwaraka,
New Delhi

Sub.- Regarding the land area in Fire Safety Certificate
Sir/Madam,

This is to state that the total land area in possession of Institute is 105509.34 sq.mts. which includes the built up area and open space. The total built up area is 9419.16 sq.mts. which includes built up area 3855.50 sq. mts. and corridor area 854.08 sq.mts. on the ground floor and built up area 3855.50 sq. mts. and corridor area 854.08 sq.mts. on the first floor as mentioned in the building plan. The Fire Department has mentioned only the built up area in the fire portal NOC.

Kindly considered as no discrepancy in the area mentioned.

Regards,

Principal

Shri Bhawani Niketan Mahila
Mahavidyalaya Sikar Road Jaipur
(Dr. Meena Rathaur)

नगर निगम, जयपुर ग्रंटर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/JAIPUR GREATER/FIRENOC/2025-26/53202
जारी दिनांक: 21-JUN-2025 वैधता दिनांक: 20-JUN-2027


प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SUDARSHAN SINGH
आवेदक का पता: SIKAR ROAD NEAR CHOMU PULIYA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत
आपके भवन SHRI BHAWANI NIKETAN MAHILA PG MAHAVIDYALAYA, 1, SIKAR ROAD, NEAR CHOMU PULIYA, JAIPUR GREATER, JAIPUR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से वैधता दिनांक तक ही मान्य होगा। वैधता दिनांक बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटोप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रूफटोप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।



ATTESTED


NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.) INDIA

Signed by: Gautam Lal 22 JAN 2026
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: JAIPUR GREATER, Rajasthan
Date: 21/06/2025 18:46:38

अग्निशमन अधिकारी

PRINCIPAL
SHRI BHAWANI NIKETAN MAHILA PG MAHAVIDYALAYA
SHIKAR ROAD, JAIPUR

Principal
Shri Bhawani Niketan Mahila
PG Mahavidyalaya Sikar Road Jaipur



NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.)
9 JUL 2025

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PWD CITY DN. III, JAIPUR

No:-EE-III/BSC/D-...79.

Date :- 19-05-2025

The Principal/ Head Master/ Secretary

श्री भवानी निकोलन महिला पी.जी.
मैट विद्यालय सीकर रोड
Jaipur

Sub: Building Completion cum Safety Certificate of Educational Institute

श्री भवानी निकोलन महिला पी.जी. मैट विद्यालय
सीकर रोड, जयपुर

Sir,

It is to be informed that above building has been inspected by Assistant Engineer PWD Sub Dn Education North/ South, Jaipur on dated...²⁵ 14.5.25. . On the basis of information given in Annexure A and affidavit furnished by School/ College authority in Annexure B, and recommendation of Assistant Engineer, it is certified that this building is complete as per rule and safe for school / college activities.

This certificate is valid for a period of **3 (Three) Years** from the date of issue subject to regular upkeep and satisfactory annual maintenance by school / college owner.

Note:- This certificate will stand void automatically if the building is used for any other purpose other than the school / college activities at any time during valid period, the fire safety measure must be checked by the Education Department authority at their on level.


Executive Engineer,
PWD City Dn-3, III
Jaipur